

ПАМЯТКА ДОМОВЛАДЕЛЬЦУ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. На основании ст. 34 Федерального закона «О пожарной безопасности»

граждане обязаны:

- ✓ соблюдать требования пожарной безопасности;
 - ✓ иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь;
 - ✓ при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, и т.д.) незамедлительно сообщить об этом **по телефону 01** в пожарную охрану;
 - ✓ до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;
 - ✓ оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
 - ✓ выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.
2. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать для складирования горючих отходов и материалов.
3. При эксплуатации электроустановок **запрещается:**
- ✓ эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей свои защитные свойства изоляцией;
 - ✓ пользоваться поврежденными электрическими розетками, рубильниками и выключателями;
 - ✓ пользоваться электроутюгами, электроплитками электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты и без подставок из негорючих материалов;
 - ✓ применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки («жучки»).
4. Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций и предтопочный лист размером 50x70 см на деревянном полу.
5. При эксплуатации печного отопления **запрещается:**
- ✓ оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
 - ✓ располагать топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе;
 - ✓ применять для розжига бензин, дизтопливо, керосин и другие ЛВЖ и ГЖ;
 - ✓ перекаливать печи.
6. Строительство сараев, гаражей и других построек должно осуществляться в соответствии с целевым назначением земельного участка с соблюдением требований действующих норм и правил пожарной безопасности.
7. У входа в индивидуальные жилые дома, в которых применяются газовые баллоны, должен быть размещен знак пожарной безопасности с надписью «ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ».
8. Разведение костров, сжигание отходов и мусора не разрешается ближе **50 метров** от зданий и сооружений, а также в ветреную и жаркую погоду.

**ПОМНИТЕ! ВАША ЖИЗНЬ, ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ И БЛИЗКИХ,
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО ДОМА ЗАВИСИТ ОТ ВАС!**

Отдел надзорной деятельности ГО Красноуфимск,
МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО
телефон доверия 8 (34394) 2-45-01